



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164  
тел. ОД (88652)24-52-26 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности  
и профилактической работы ГУ МЧС России по СК (по Петровскому городскому округу и Грачевскому району),  
Петровский городской округ, г. Светлоград, ул. Трудовая 1, тел. 8(86547) 4-31-63, факс 8(86547) 4-31-63  
единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России  
по Ставропольскому краю, телефон доверия Южного регионального центра (8632) 40-66-10  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля))

**Предписание № / 176/ 1 / 90 /**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

**Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15  
«Сказка» с. Высоцкое в лице законного представителя юридического лица Лукиновой Ирины  
Викторовны**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при  
наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
управления надзорной деятельности и профилактической работы по Ставропольскому краю (по  
Петровскому городскому округу и Грачевскому району) подполковника внутренней службы  
Островерхова Сергея Владимировича № 176 от 24.08.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21  
декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 03.09.2018 года по 10.09.2018 года  
проведена плановая проверка государственным инспектором Петровского городского округа и  
Грачевского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Козырь Дмитрием  
Александровичем, зданий, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад №15 «Сказка» с. Высоцкое, расположенный по адресу:  
Ставропольский край, Петровский городской округ, с. Высоцкое, ул. Мира, 2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по  
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующий МКДОУ д/с №15 «Сказка» с. Высоцкое Лукиновой Ириной Викторовной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

**В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной  
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной  
безопасности, выявленные в ходе проверки:**

№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполне нии (указыва ется только выполне ние)
	2.	3.	4.	5.
1	Провести ежеквартальную проверку огнетушителей установленных в здании детского сада, в процессе которой провести осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также на отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; состояние защитных и лакокрасочных покрытий; наличие четкой и понятной инструкции;	Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарной. Огнетушители.	15.11.2018г.	

	состояние предохранительного устройства; исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе; состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); надежность крепления на стене или в пожарном шкафу для переносного огнетушителя, с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.	Требования к эксплуатации»; пункт 7.6 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	
2	Провести проверку, не реже одного раза в год, основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка в порошковых огнетушителях, установленных на объекте защиты, (выборочно не менее 3 % от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.), с занесением отметки в журнал учета огнетушителей.	Пункт 478 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 4.3.14 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункт 8.2 НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	15.11.2018г.
3	Провести обследование целостности конструкций наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего акта обследования.	Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 2.1.16 ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений»; пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний».	15.11.2018г.
4	Установить в помещении прачечной двери обеспечивающие ограничение интенсивности и продолжительности горения в случае возникновения пожара в помещении прачечной. В прачечной двери	Часть 4 ст.4 ФЗ 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 7.2; п.7.8 СН и П 21-01-	05.08.2019г.

	не должны способствовать скрытому распространению горения.	97.		
5	Двери эвакуационных выходов из помещения группы «Пчелка» расположенной на первом этаже здания детского сада обеспечить возможностью их свободного открывания изнутри.	Пункт 35 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	15.11.2018г.	
6	Провести эксплуатационные испытания, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254-2009 и НПБ 245-2001, а также с применением аттестованного испытательного оборудования и измерительных инструментов с результатами его проверок, наружных пожарных лестниц расположенных с восточной стороны здания детского сада, не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний.	Пункт 24 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 6.1.4, раздел 6.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; разделы 4, 5 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний».	05.08.2019г.	
7	Провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны), расположенные в здании детского сада, не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов проверки.	Пункт 55 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).	15.11.2018г.	
8	В помещениях расположенных в здании детского сада установить не менее трех пожарных извещателей при включении их в шлейфы двухпороговых приборов или в три независимых радиальных шлейфа однопороговых приборов в соответствии с требованиями пункта 14.3 СП 5.13130.2009 – для формирования команды управления по 14.1 в защищаемом помещении или защищаемой зоне.	Пункт 14.3 СП5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования". Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	05.08.2019г.	
9	В здании детского сада произвести замену пожарных извещателей средний срок службы которых истек.	Пункт 17.2.3 НПБ 76-98 Извещатели пожарные. Пункт 3 статьи 52, часть 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 года №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012 Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний; пункт 61	05.08.2019г.	

	постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Петровского городского округа и Грачевского района по пожарному надзору Козырь Дмитрий Александрович



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил(а):**

Заведующий МКДОУ д/с №15 «Сказка» с. Высоцкое Лукинова Ирина Викторовна  
10.09.2018 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводится проверка)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)